



Certifikačný orgán na výrobky akreditovaný  
Slovenskou národnou akreditačnou službou

NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1396  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



## ES - CERTIFIKÁT ZHODY

**1396 – CPD – 0058**

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch – CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

### Štvorhranná dymová klapka DK11-S

### Kruhovú dymová klapka DK11-R

je automaticky aktivované zariadenie, ktoré v zavretej alebo otvorenej polohe slúži na riadenie prietoku dymu a horúcich plynov do potrubia, z potrubia alebo vnútri potrubia v priestoroch s jedným požiarovým úsekom. Výrobok

uvádzaný na trh výrobcom

**IMOS - Systemair, s.r.o.**

**Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika**

a vyrábaný vo výrobní

**IMOS - Systemair, s.r.o.**

**Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odobieraných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a notifikovaná osoba FIRES, s.r.o. vykonala počiatkové skúšky typu relevantných vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností výrobku uvedené v prílohe ZA normy

**EN 12101-8: 2011**

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 10. júla 2012, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou špecifikáciou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Batizovce, 10. 07. 2012



*Ing. Mária Gašperová*  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky

051524 FIRES 136/C-14/06/2012-S