

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



Certifikát o nemennosti parametrov

1396-CPR-0177

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Systemair viaclistová požiarne klapka F-B90

používaný na zabránenie šírenia požiaru a zníženia šírenia dymu z jedného požiarneho úseku do iného, ktorý môže preniknúť požiarne deliacimi stenami a podlahami cez vzduchovodný systém. Výrobok je alternatívne inštalovaný bez nadväzujúceho potrubia. V prípade požiaru alebo zvýšenia teploty sa výrobok automaticky uzavrie prostredníctvom teplotne citlivého aktivačného elementu. Výrobok je používaný za podmienok uvedených v Posúdení a overení nemennosti parametrov č. C1396/19/0025/4002/SC (vydal FIRES, s.r.o., NO 1396, dňa 16. 04. 2020) v rozsahu zmien, uvedených v aktuálnej správe o výsledku priebežného dohľadu a je

uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika
a vyrábaný vo výrobní

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA normy

EN 15650: 2010


podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 16. 04. 2020 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Batizovce, 29. 04. 2021

Slovenská jazyková verzia vydaná dňa 23. 06. 2021.



Ing. Henrieta Lapková
Vedúca certifikačného orgánu na výrobky

131418

FIRES 136a/C-31/01/2017-S