

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



Certifikát o nemennosti parametrov

1396-CPR-0194

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Systemair kruhová požiarne klapka F-R60K

používaný na zabránenie šírenia požiaru a zníženia šírenia dymu z jedného požiarneho úseku do iného, ktorý môže preniknúť požiarne deliacimi stenami a podlahami cez vzduchovodný systém. V prípade požiaru alebo zvýšenia teploty sa výrobok automaticky uzavrie prostredníctvom teplotne citlivého aktivačného elementu. Výrobok, používaný za podmienok uvedených v Posúdení a overení nemennosti parametrov č. C1396/21/0005/4002/SC (vydanom NO 1396, FIRES, s.r.o., dňa 04. 02. 2021) je

uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA normy

EN 15650: 2010


podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 04. 02. 2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Batizovce, 04. 02. 2021




Ing. Henrieta Lapková
vedúca Certifikačného orgánu na výrobky

124929

FIRES 136a/C-31/01/2017-S